

Product Deployment - Support #22803

13179 市一北院5号楼6楼门诊手术室高值柜门磁锁反应缓慢问题

2025-05-14 14:29 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-05-14
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-14 14:30 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-05-14 16:32 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-05-15 13:35 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-05-14 2h 1) 经过远程和现场配合测试，锁IO信号正常；2) 程序测试开关门也正常
- #4 - 2025-05-15 15:49 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2025-05-16 11:54 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed