

状态:	Closed	开始日期:	2026-01-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
15998- 龙华医院总院5F手术室连廊工控机损坏需要更换			

历史记录

- #1 - 2026-01-30 09:43 - jinking
- 1/29
- 龙华医院工控机安装系统，换硬盘
- #2 - 2026-01-30 09:43 - jinking
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #3 - 2026-01-30 17:58 - jinking
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #4 - 2026-02-02 15:50 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed